

委託番号	4506
契約形態	業務委託

仕 様 書

- 1 件 名 空調設備保守点検業務委託(勤労福祉会館)
- 2 履行期間 令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで
- 3 履行場所 草加市旭町六丁目13番20号 草加市立勤労福祉会館
- 4 支払方法 業務完了払(年1回払)
- 5 委託内容
 - (1) 対象設備
別紙のとおり
 - (2) 点検回数等
 - ア 年1回 ・暖房開始時 10月25日(月)
 - イ 点検時にフィルター清掃を実施すること。
 - ウ 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成27年4月1日施行)(以下、「フロン法」という。)に示す定期点検」の要件に従い、点検を行うこと(簡易点検を除く)。
ただし、フロン法に規定される事業所管大臣の報告書類及び情報処理センターへの報告は本業務に含まれないものとする。
 - (3) 報 告 点検終了後、すみやかに書面をもって報告すること。
 - (4) 負担区分
 - ア 点検に必要な消耗品及び油脂、工具類は受注者の負担とする。
 - イ 点検に必要な電力、ガス、水及び電話料金等、受注者における必要最小限のものについては、発注者の負担とする。
- 6 その他
 - (1) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
 - (2) 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。
 - (3) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例(平成19年条例第16号)第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年告示第155号)第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
 - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
 - イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
 - (4) 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。
- 7 問い合わせ先
草加市市民生活部くらし安全課消費労政係 担当 伊藤・遠山
電話048-941-6111(直通)

別紙

勤労福祉会館空調設備機器一覧

設置場所	仕様・形状	室内機 台 数	型番 上段：室内機 下段：室外機
事務室	2方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PHL-J80PA PUH-J80GU
応接室	2方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PLH-J71PA PLH-J71GA
書庫	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PLZ-RP50HA PUZ-RP50HA
ロビー	4方向天井 カセット型(ツｲﾝ)	4台	PLA-J112KAB PUH-J224FA
計量検査室	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	CS-P63CB CS-P63HB
機械室 (ホール用)	床置型	3台	PFAV-P800M-E PUHV-P560M-E及びPUHV-P280M-E
消費生活センター	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PLZ-RP80AA PUZ-RP80HA
新田サービスセンター (事務室)	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	2台	PLZ-RP80AA PUZ-RP160HA
新田サービスセンター (ホール)	4方向天井 カセット型(ﾄﾘﾌﾞﾙ)	3台	PL-ERP80EA7 PUZ-ERMP224LA3
視聴覚室	4方向天井 カセット型(ツｲﾝ)	3台	PL-ERP112EA4 PUZ-ERMP112LA2及びPUZ-ERP224KA9
和室	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PLA-J90KA8 PUH-J90GA8
料理実習室	4方向天井 カセット型(ツｲﾝ)	2台	PLA-J80KA PUH-J160GA
第1会議室	4方向天井 カセット型(ツｲﾝ)	3台	PL-ERP112EA140及びPLH-J140KA PUZ-ERP280KA10
第2会議室	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	2台	PL-ERP112EA4 PUZ-ERMP112LA2
第3会議室	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PL-ERP112EA6 PUZ-ERMP112LA4
第4会議室	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PL-ERP112EA6 PUZ-ERMP112A4
第5会議室	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PLA-J56KA PUH-J56GA8
2階廊下	4方向天井 カセット型(ﾊﾟﾝ)	1台	PLZ-RP140AA PUH-RP140HA
機械室	全熱交換器 (床置き)	1台	LP-350B

会館平面図

