

別紙 2

表 2-1 予定使用電力量（令和 3 年 10 月～令和 4 年 9 月）一覧 ※過去 5 年間の平均使用量

新規分	No.	施設名称	月別予定使用電気量 (kWh)												合計
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
○	1	吉町浄水場	80,778	82,184	79,887	83,231	86,589	75,581	79,113	79,384	85,247	81,939	86,772	86,905	987,610
○	2	中根浄水場	202,830	200,128	193,067	199,231	203,604	182,259	196,725	192,477	197,539	193,168	205,894	200,495	2,367,417
○	3	新栄配水場	76,391	73,306	70,193	73,657	72,606	65,115	70,382	70,340	73,625	72,805	76,404	76,674	871,498
○	4	谷塚浄水場	59,990	61,488	59,997	64,430	62,161	55,729	59,947	58,427	61,262	60,232	62,589	62,365	728,617
○	5	旭浄水場	28,011	25,308	24,077	24,942	23,486	20,511	24,243	24,576	26,977	26,876	30,218	30,957	310,182
合計			448,000	442,414	427,221	445,491	448,446	399,195	430,410	425,204	444,650	435,020	461,877	457,396	5,265,324

使用電力量は見込みであって、当該電力量の使用を保証するものではない。  
また、年間使用量が大幅に変更になった場合でも増額は認めない。

表 2-2 月別最大需要電力実績（令和 2 年 7 月～令和 3 年 6 月）一覧

No.	施設名称	月別最大需要電力 (kW)											
		令和 2 年						令和 3 年					
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
1	吉町浄水場	226	230	233	223	223	214	228	221	209	223	221	216
2	中根浄水場	454	446	454	444	444	442	444	446	437	430	454	432
3	新栄配水場	202	202	197	204	209	199	206	202	204	202	192	202
4	谷塚浄水場	148	146	166	156	155	157	147	157	147	147	148	138
5	旭浄水場	89	92	96	91	86	85	84	83	84	85	86	87