試　料　名	吉町浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	吉町浄水場

令和５年度

検査項目		水質基準	4月17日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月13日	12月5日	1月10日	2月8日	3月5日
水温	(℃)		16.4	18.1	21.2	24.8	30.0	29.3	25.4	16.7	12.3	7.5	7.4	10.2
一般細菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.3	0.9	1.7	1.6	0.9	1.1	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8	2.2
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.11					
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.007					0.010					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.005					0.004					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.004					0.010					
臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.018					0.034					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.004					0.003					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.007					0.012					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001 未満					0.002					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		11.2					17.1					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	19.7	14.6	15.9	15.9	19.9	26.1	22.6	25.1	23.8	21.4	24.9	27.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		43.2					83.4					
蒸発残留物	(mg/L)	500 mg/L以下		99					177					
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質基準

試　料　名	中根浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	中根浄水場

令和５年度

検査項目		（単位）	水質基準	4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月8日	3月5日
	水　温	(℃)		17.3	17.8	21.3	25.2	30.0	28.6	24.7	19.9	11.2	7.7	8.2	11.2
	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.4	0.8	1.7	1.6	0.9	1.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.10					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
質	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.006					0.008					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.004					0.004					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.005					0.011					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.017					0.033					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.004					0.003					
基	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.006					0.012					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001 未満					0.002					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		14.3					19.4					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	19.6	15.5	15.9	16.5	20.4	24.9	23.4	23.7	24.2	22.1	25.3	27.1
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		44.6					82.1					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		101					179					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9
	ｐH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料　名	谷塚浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	谷塚浄水場

令和５年度

検査項目		（単位）	水質基準	4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月8日	3月5日
	水　温	(℃)		18.2	18.7	19.3	20.3	21.3	21.6	21.3	19.7	17.2	16.3	16.4	16.7
	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.2
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
質	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.001 未満					0.001					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.003					0.004					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.004					0.001					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.007					0.011					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
基	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.001					0.002					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.003					0.004					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		45.1					44.1					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	20.0	20.3	20.7	21.0	20.2	21.5	20.9	21.0	21.5	20.2	20.7	21.2
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		57.8					61.3					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		185					191					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3
	ｐH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料　名	旭浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	旭浄水場

令和５年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月8日	3月5日
	水　温	(℃)		18.6	19.1	19.8	20.1	20.6	20.6	20.3	19.3	17.7	16.8	16.9	17.4
	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001					0.002					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.10					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
質	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.08					0.14					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.003					0.003					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.011					0.013					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.024					0.029					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
基	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.006					0.008					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.004					0.005					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		40.8					39.9					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	18.6	18.7	18.7	19.5	19.0	19.1	18.5	18.4	19.2	18.1	17.8	18.4
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		41.1					41.0					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		163					161					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	ｐH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7
	判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料　名	新栄配水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	新栄配水場

令和５年度

検査項目		（単位）	水質基準	4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月8日	3月5日
	水　温	(℃)		17.6	19.9	22.7	26.1	30.9	30.5	27.1	21.1	12.9	10.2	8.3	10.7
	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.4	1.0	1.7	1.7	0.9	1.2	2.1	2.2	2.0	1.9	2.0	2.4
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.11					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
質	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.001 未満					0.004					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.004					0.010					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.007					0.024					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
基	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002					0.008					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001					0.002					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		10.6					16.1					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	19.1	15.3	14.4	16.4	21.0	29.5	22.6	24.1	24.1	21.5	25.5	27.8
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		44.6					84.1					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		96					175					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	ｐH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	（度）	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	（度）	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合