

# 質 疑 回 答 書

案件名 谷塚駅西口まちづくり用地電気引込等工事

番号	質 疑	回 答
1	仕様書に記載のある、5 工事内容 電気引込工事及び本設電気引込工事に記載のある電気引込工の摘要に関して、既存仮設盤含む盤内の設備は再利用とするとあるが、再利用とする設備とは何か？	再利用する設備は以下のとおりとする。 ・仮設電柱カラーポール 89.1φ ・電線 EM-CE 5.5Sq-3C ・ウォールボックス WB-4AL型 ・漏電ブレーカー 3P 40A ・ブレーカー 2P 1E 20A ・仮止め仮設ダブルコンセント
2	仕様書に記載のある、6 その他 工事中は、看板を設置するとともに、使用車両などに市発注の業務を行っていることを明示することとあるが、看板に指定はあるのか。	看板の指定はないが、作業中は看板を設置し、作業中であることを明示することとする。
3		
4		
5		

以上