

シティパーキングアコス修繕等実績(指定管理者発注)

【令和4～7年度】

No.	年度	修繕内容
1	R4	電動シャッターNo.7制御盤及び防火扉D5修理
2	R4	地下3階防火シャッターNo.7修理
3	R4	泡消火設備排水弁交換工事
4	R4	地下2階客用男子トイレウォシュレット不具合修理
5	R4	泡消火設備フート弁更新工事
6	R4	地下2階、地下3階身障者用駐車区画車止め設置工事
7	R4	地下1階客用女子トイレ洗浄ボタンモーター交換作業
8	R4	発券機(左)及び地下2階精算機ジキヘッド交換作業
9	R4	自家発電設備充電器及び蓄電池更新工事
10	R4	地下3階泡消火設備漏水による感知器配管移設工事
11	R4	自家発電設備仮設設置作業
12	R4	管理事務所内空調機内機洗浄
13	R4	地下3階から地下1階上りスロープ車路照明絶縁不良調査
14	R4	2号発券機シャッター修繕
15	R4	新500円硬貨対応アクセプタ交換作業
16	R4	地下1階休憩室扉錠前交換工事
17	R4	自家発電設備模擬負荷試験
18	R4	車路照明絶縁不良是正工事
19	R4	地下2階ルーフトレン改修工事
20	R4	地下1階精算機ジキヘッド交換作業
21	R4	水損による自動火災報知設備中継器交換
22	R4	地下1階在否制御盤現調代金
23	R4	地下1階在否制御盤更新
24	R5	地下1階駐車位置番号サイン取付工事
25	R5	地下2階H区画車路泡消火一斉開放弁更新工事
26	R5	空調用エアフィルター
27	R5	地下1階客用男子トイレ大便器洗浄ボタンモーター交換
28	R5	地下3階汚水ポンプ更新工事
29	R5	地下3階電動シャッター(No.B3-1)ブレーキ装置修理
30	R5	地下2階F-10泡消火配管脱落修理
31	R5	地下2階、地下3階南館出口サイン取付工事
32	R5	地下1階用排気ファン(EF-1-B No.2)の整備
33	R5	消防用設備是正工事
34	R5	地下1階給気ファン室内漏水補修工事
35	R5	地下1階休憩室内和室照明器具交換工事
36	R5	インボイス制度対応改造作業
37	R5	C階段地上出口鉄扉開閉不具合修繕工事
38	R5	精算機2台紙幣払出機及び発券機(左側)ジキヘッド交換作業
39	R5	地下3階南館東側排気ファン(EF-1-1)整備及びモーター更新工事
40	R6	地下2階北館機械室内ダンパー動作不良修繕
41	R6	地下1階給気室横樋撤去工事
42	R6	地下1階、地下2階精算機ジキヘッド交換作業
43	R6	自家発電設備是正(2023.8の点検で指摘のあったもの)
44	R6	車路管制設備(在否センサー8台)更新工事
45	R6	新紙幣対応改造作業
46	R6	地下1階電気室照明器具LED化工事
47	R6	キャッシュレス決済端末交換作業
48	R6	地下2階SFD修繕工事
49	R6	地下3階スポット型感知器3種交換工事
50	R6	地下1階給気室止水工事
51	R6	地下1階給気室床面ひび割れ補修工事
52	R6	場内漏水補修跡塗装工事
53	R6	地下3階北館防火シャッター電源改修工事
54	R6	消火水槽満水現地調査費
55	R6	地下1階精算機コインリフター交換
56	R6	地下1階北側アラーム弁交換工事
57	R6	地下3階客用男子トイレ大便器修繕
58	R6	地下1階精算機コインメック修理
59	R6	地下3階フート弁交換工事
60	R6	地下3階汚水槽内逆止弁調査

61	R6	地下2階給気ファンダクト修繕
62	R6	発券機2号機券口側シャッター不具合修理
63	R6	地下3階C階段付近M1-4 縁石補修工事
64	R7	南館区分4専有部分誘導灯(1台)交換工事
65	R7	地下2階精算機修繕
66	R7	地下1階精算所出口スロープ手前回転灯修理
67	R7	防火シャッターNo.13、防火扉No.13、管理シャッターNo.1・2修繕
68	R7	地下1階休憩室PACエアコン更新
69	R7	地下1階管理事務所内排気ファン更新工事
70	R7	出庫口回転灯交換
71	R7	地下1階休憩室エアコンドレン配管修繕
72	R7	地下1階管理事務所内イトーヨーカ堂直通内線電話修理
73	R7	防火シャッター危害防止装置用バッテリー交換
74	R7	発券機2号機ボタン側のシャッター不具合修理
75	R7	地下2階精算機コインリフター交換
76	R7	地下3階汚水槽逆止弁修繕
77	R7	南館地下3階污水配管腐食箇所補修
78	R7	南館地下2階A階段廊下床Pタイル張り替え
79	R7	北館女子トイレウォシュレット修理
80	R7	地下2階精算機磁気ヘッド交換
81	R7	地下1階精算機磁気ヘッド交換
82	R7	防災設備防災盤蓄電池等交換
83	R7	消防設備点検指摘事項是正(防排煙制御設備)
84	R7	消防設備点検指摘事項是正(感知器、誘導灯、非常放送)
85	R7	南館電気メーター更新
86	R7	2号発券機音声不鳴動修理
87	R7	漏水調査
88	R7	南館消防設備点検指摘事項是正(防排煙制御設備)
89	R7	南館消防設備点検指摘事項是正(泡消火設備)
90	R7	階段室等照明(7カ所)LED化
91	R7	地下1階A階段、B階段下車路漏水補修

シティパーキングアコス修繕等実績(市発注)

【令和4～7年度】

No.	年度	件名	金額
1	R4-5	消火設備制御盤等更新工事	17,820,000円
2	R5-6	受変電設備等改修工事	176,000,000円
3	R7	泡消火設備改修工事(南館)	83,424,000円