

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条に基づく
要安全確認計画記載建築物 耐震診断等の結果報告

【路線名：一般国道 国道4号】

令和4年8月2日

| 建築物の名称 | 建築物の所在地 | 建築物の 主たる用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果 | 耐震改修等の予定 | | 備考 |
|--------------|----------------|---------------|--|--|----------|----|---------|
| | | | | | 内容 | 時期 | |
| NTT東日本草加清門ビル | 草加市清門一丁目243番地3 | 事務所 | (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート 造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」 | Is/Iso値=0.95(Ⅱ) C _{TU} S _D =0.6 | 検討中 | 未定 | Iso=0.6 |