試 料 名	吉町浄水場 配水
水 質 検 査 地 点 名	吉町浄水場

令和2年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月2日
	水　温	(℃)		12.8	18.6	20.6	21.9	23.7	27.4	21.7	15.2	10.3	6.6	6.2	9.4
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満			0.0003 未満	0.000 未満	0.0003 未満					
水	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満					
水	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					
水	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	2.2	2.6	2.0	1.8	2.4	2.4
水	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満			0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満					
水	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満			0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満					
水	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満					
水	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					
水	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.0010 未満	0.001 未満					
水	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満	0.060 未満	0.06 未満					
水	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					
水	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.004			0.010	0.011	0.004					
水	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満			0.004	0.005	0.002 未満					
水	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.005			0.005	0.006	0.007					
水	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
水	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.015			0.023	0.028	0.019					
水	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満			0.004	0.005	0.002 未満					
水	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.005			0.008	0.010	0.006					
水	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001			0.001 未満	0.001	0.002					
水	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満					
水	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					
水	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満					
水	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満					
水	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					
水	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		13.1			12.2	12.8	17.6					
水	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					
水	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	13.0	14.7	16.1	14.5	12.2	18.4	23.4	24.7	24.8	19.4	30.5	30.7
水	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		51.0			59.4	67.4	86.6					
水	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		115			134	150	183					
水	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満					
水	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					
水	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001	0.000001	0.000001 未満					
水	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					
水	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満					
水	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	0.9
水	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
水	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
水	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試 料 名	中根浄水場 配水
水 質 検 査 地 点 名	中根浄水場

令和2年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月2日
	水　温	(℃)		13.1	18.8	20.8	21.8	23.6	26.6	21.8	15.4	10.4	7.2	7.4	9.6
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
水	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
水	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	2.3	2.4	2.0	1.7	2.2	2.5
水	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
水	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
水	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
水	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
水	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.004					0.004					
水	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.005					0.007					
水	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.016					0.019					
水	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.005					0.006					
水	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.002					0.002					
水	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
水	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
水	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		14.1					17.4					
水	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
基	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	13.9	15.7	16.7	14.9	13.5	20.9	23.9	25.0	25.2	20.2	30.6	31.2
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		51.9					87.2					
準	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		121					184					
準	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
準	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
準	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001					
準	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
準	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
準	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9
準	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2
準	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
準	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
準	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
準	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試 料 名	谷塚浄水場 配水
水 質 検 査 地 点 名	谷塚浄水場

令和2年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月2日
	水　温	(℃)		16.2	18.4	18.9	19.8	20.0	20.8	20.0	17.7	15.8	15.0	15.1	14.8
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
質	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
準	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.001 未満					0.001					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.003					0.004					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.008					0.011					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002					0.003					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.003					0.003					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		41.9					36.7					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	18.7	18.7	19.6	18.5	18.5	20.0	20.7	20.5	20.4	19.3	20.1	20.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		56.5					67.9					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		180					190					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試 料 名	旭浄水場 配水
水 質 検 査 地 点 名	旭浄水場

令和2年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月2日
	水　温	(℃)		17.7	18.8	18.7	19.4	19.6	20.0	18.9	17.8	17.2	16.7	16.8	17.2
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
質	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
準	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.002					0.002					
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.07					0.10					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.006					0.006					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.010					0.009					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.027					0.024					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.008					0.007					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.003					0.002					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		37.3					37.4					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	19.9	19.4	19.5	19.3	19.8	19.3	19.8	19.4	19.9	19.8	19.7	19.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		49.6					51.2					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		170					170					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1	1 未満	1	1	1 未満	1
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9
	判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試 料 名	新栄配水場 配水
水 質 検 査 地 点 名	新栄配水場

令和2年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月2日
	水　温	(℃)		14.1	19.2	21.4	23.8	24.8	29.3	23.7	16.2	12.6	8.5	7.9	9.2
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
質	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	2.3	2.7	2.2	2.0	2.4	2.5
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満			0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満			0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.001 未満			0.002	0.005	0.001 未満					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.004			0.005	0.009	0.005					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.007			0.013	0.023	0.010					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002			0.005	0.007	0.003					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001			0.001	0.002	0.002					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満	0.04	0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		9.9			9.2	14.2	16.3					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	11.3	14.0	15.7	15.3	11.2	20.5	23.7	24.6	24.9	19.3	30.1	30.9
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		51.0			59.7	70.0	87.1					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		109			133	156	184					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8
	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合