試　料 名	吉町浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	吉町浄水場

令和４年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日
	水　温	(℃)		13.2	16.7	20.2	28.6	27.7	25.6	22.5	15.6	10.6	6.8	7.2	10.3
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
水	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
水	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.0	1.0	1.4	1.2	1.4	1.9	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8
水	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
水	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
水	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
水	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
水	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.003					0.005					
水	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.003					
水	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.003					0.005					
水	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.010					0.017					
水	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002					
水	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.003					0.006					
水	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001					0.001					
水	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
水	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
水	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		8.2					13.3					
水	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	11.0	11.3	15.7	20.9	13.9	21.8	16.7	26.7	26.0	21.6	25.4	26.5
水	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		37.5					71.3					
水	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		93					152					
水	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
水	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
水	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
水	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
水	ｐH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3
水	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
水	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5
	判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料 名	中根浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	中根浄水場

令和４年度

	検　査　項　目	(単位)	水質基準	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日
	水　温	(℃)		13.4	16.5	20.0	28.2	27.7	25.8	22.4	15.8	10.9	7.3	8.2	10.8
	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.9	0.9	1.3	1.2	1.3	1.8	2.1	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
質	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.003					0.005					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.003					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.003					0.005					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.011					0.017					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002					
基	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.004					0.006					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001					0.001					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		10.7					14.7					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	12.1	12.5	16.0	21.1	15.6	22.6	17.4	26.4	25.9	22.1	25.4	27.2
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		39.1					72.4					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		93					153					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7
	ｐH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料　名	谷塚浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	谷塚浄水場

令和４年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日
	水　温	(℃)		16.6	17.8	19.4	22.4	22.8	22.6	20.3	18.2	15.5	16.1	15.6	15.6
	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.1 未満	0.1	0.2
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
質	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.001					0.001					
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.003					0.003					
	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.009					0.009					
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
基	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002					0.002					
	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.003					0.003					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		37.1					41.1					
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	17.2	18.1	18.9	20.5	18.6	21.0	20.3	21.6	22.4	20.5	21.2	20.7
準	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		55.3					60.7					
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		173					188					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.3	0.3 未満	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3
	ｐH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料　名	旭浄水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	旭浄水場

令和４年度

	検査項目	(単位)	水質基準	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月11日	2月7日	3月13日
	水　温	(℃)		17.7	18.2	18.8	19.8	20.3	20.0	19.1	17.8	17.1	16.7	17.0	17.7
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
水	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
水	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.002					0.002					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
水	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
水	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
水	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
水	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.08					
水	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.004					0.004					
水	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.008					0.009					
水	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.021					0.023					
水	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.006					0.007					
水	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.003					0.003					
水	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
水	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
水	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		38.6					38.6					
水	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	20.3	20.1	19.6	20.4	20.4	18.7	20.3	19.9	19.2	19.3	19.1	19.4
水	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		46.3					46.8					
水	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		173					172					
水	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
水	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
水	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
水	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
水	ｐH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
水	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
水	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

試　料　名	新栄配水場　配水
水 質 検 査 地 点 名	新栄配水場

令和４年度

検査項目		(単位)	水質基準	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日
	水　温	(℃)		15.2	17.7	21.7	28.8	29.6	27.4	24.0	18.5	12.8	9.2	8.9	11.7
水	一 般 細 菌	(個/mL)	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下		0.0003 未満					0.0003 未満					
水	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005 未満					0.00005 未満					
水	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 mg/L以下	1.0	1.0	1.4	1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	2.4	2.1	2.1	1.8
水	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 mg/L以下		0.08 未満					0.08 未満					
水	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.10 未満					0.10 未満					
水	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 mg/L以下		0.0002 未満					0.0002 未満					
水	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	ベンゼン	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	塩素酸	(mg/L)	0.6 mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満					
水	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	クロロホルム	(mg/L)	0.06 mg/L以下		0.001					0.001					
水	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.003					0.005					
水	臭素酸	(mg/L)	0.01 mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満					
水	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 mg/L以下		0.007					0.011					
水	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満					
水	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 mg/L以下		0.002					0.003					
水	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 mg/L以下		0.001					0.002					
水	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満					
水	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 mg/L以下		0.03 未満					0.03 未満					
水	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 mg/L以下		0.01 未満					0.01 未満					
水	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 mg/L以下		7.7					12.3					
水	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	塩化物イオン	(mg/L)	200 mg/L以下	10.5	10.9	14.9	21.1	12.7	21.9	16.4	26.9	25.7	21.2	25.6	26.2
水	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 mg/L以下		38.4					72.7					
水	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500 mg/L以下		89					149					
水	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満					
水	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
水	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001 未満					0.000001 未満					
水	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 mg/L以下		0.005 未満					0.005 未満					
水	フェノール類	(mg/L)	0.005 mg/L以下		0.0005 未満					0.0005 未満					
水	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 mg/L以下	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
水	ｐH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
水	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水	色度	(度)	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
水	濁度	(度)	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合